

CONSTRUCTION D'UN PALAIS DES SPORTS

FICHES ESPACES DCE OFFRE FINALE

Etabli le 12 septembre 2017 / Mis à jour le : 29 novembre 2018
CAB16089-FE-Fiches espaces-DCEOF - Rédacteurs : MANDRINO-COLLADO-WOIMANT

FICHES ESPACES

Dans les fiches espaces jointes ci-après, le terme PB signifie Point bureautique. Il comprend les équipements suivants :

Point bureautique ou PB :

- 3 RJ 45 banalisé (informatique ou téléphonie),
- 4 prises de courant, 16 ampères sur circuit électrique normal.

Les exigences prescrites dans les fiches espaces ci-après, ne sauraient se substituer aux normes et réglementations applicables à l'équipement projeté en abaissant les exigences. Il appartient au concepteur de se référer aux données des fiches espaces comme l'indication du niveau qualitatif ou quantitatif attendu, sachant qu'il ne peut être inférieur à celui prescrit par la réglementation.

Pôles	Code local	Désignation local	N° Fiches
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP01	Hall d'entrée	1
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP02	Accueil / orientation	2
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP03	Sanitaires publics	3
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP04	PC sécurité	4
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP05	Guichets	5
ACCUEIL DU PUBLIC	ACP06	Local coffre	6
ESPACES SPORTIFS	ACS01	Hall entrée des sportifs	7
ESPACES SPORTIFS	ACS02	Vestiaires Joueurs	8
ESPACES SPORTIFS	ACS03	Vestiaires arbitres et/ou juges	9
ESPACES SPORTIFS	ACS04	Vestiaires ramasseurs	10
ESPACES SPORTIFS	ACS05	Sanitaires Joueurs	11
ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	ACS06	Infirmierie	12
ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	ACS07	Kiné	13
ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	ACS08	Local anti-dopage	14
ESPACES MEDIAS	ACS09	Accueil médias	15
ESPACES MEDIAS	ACS10	Salle de rédaction	16
AIRE D'EVOLUTION	SMS01	Aire d'évolution, banc de touche et zone mixte	17
AIRE D'EVOLUTION	SMS04	Bureau des Organisateur	18
AIRE D'EVOLUTION	SMS05	Salle de réunion	19
STOCKAGE	SMS06	Stockage équipements sportifs	20

STOCKAGE	SMS07	Engins entretien	21
STOCKAGE	SMS08	Stockage maintenance	22
ESPACES DU PUBLIC	SMS09	Gradins public	23
ESPACES DU PUBLIC	SMS10	Gradins médias	24
STADE COUVERT	SMS11	Sanitaires publics	25
STADE COUVERT	SMS13	Snack-buvette	26
HOSPITALITES	SMS14	Hall d'entrée salon réception	27
HOSPITALITES	SMS15	Salon de réception-Espaces partenaires	28
ACCUEIL DU PUBLIC	SMS16	Sanitaires publics	29
HOSPITALITES	SMS17	Stockage salle de réception	30
HOSPITALITES	SMS18	Office	31
SALLE DE SPORT POLYVALENTE	SSP01	Salle polyvalente multi-sports	32
SALLE DE SPORT POLYVALENTE	SSP01	Salle de musculation	32bis
SALLE DE SPORT POLYVALENTE	SSP02	Stockage	33
DIRECTION	ADM01	Bureau de passage	34
LOCAUX DU PERSONNEL	ADM02	Vestiaires	35
LOCAUX DU PERSONNEL	ADM03	Sanitaires	36
LOCAUX DU PERSONNEL	ADM04	Local restauration	37
ENTRETIEN MAINTENANCE	ADM05	Ateliers	38
ENTRETIEN MAINTENANCE	ADM06	Locaux ménage	39

En bleu suivi des modifications entre le DCE Offre initial et le présent DCE Offre finale

Code pôle	ACP01	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	1
Désignation local	Hall d'entrée				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES											
Dans champ d'application			<ul style="list-style-type: none"> - Supports pour informations intégrés au parti architectural - Signalétique fixe et dynamique permettant une information du programme des manifestations à venir, des horaires des manifestations de l'événement en cours, etc. - Défibrillateur semi-automatique. A proximité immédiate, installation d'un poste téléphonique public relié aux services de secours 								
Hors champ d'application			-								
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES			SURETE				REGLEMENTAIRE				
Mur	Peinture et traitement acoustique		CA	/			CT / ERP		ERP		
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3		Intrusion	OUI			Catégorie ERP				
Plafond	Selon parti architectural		Vidéosurveillance	OUI			Accessibilité		Tous handicaps		
Remarques			Suret� passive	Serrure sur organigramme Vitrages avec protection contre l'effraction							
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	0,5 Vol/h	/	/	500 kg/m²	/	Selon parti archi
Eclairage				Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	250 lux	/	Vitrages avec confort thermique et visuel		OUI	Pour signalétique dynamique 1 ligne téléphone pour poste secours défibrillateur	Pour signalétique dynamique		OUI	/	/
1 prise de courant ménage tous les 10ml											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
1,2						38					

Code pôle	ACP02	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	2
Désignation local	Accueil / orientation				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Banque d'accueil pour 1 poste intégrant rangements, présentoirs. - Conforme réglementation avec module bas pour personne à mobilité réduites avec rebord côté visiteur.
Hors champ d'application	- Fauteuil agent accueil

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Cf. hall entrée	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Cf. hall entrée	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Cf. hall entrée	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Banque d'accueil conforme accès PMR (tablette basse)
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/	/
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	250 lux	400 lux (banque)	/		OUI	3 PB		/		/	/	/
/												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
/						/						

Code pôle	ACP03	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	3
Désignation local	Sanitaires publics				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	Extraction suivant règlement sanitaire départemental	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
Eclairage ponctuel lavabo/miroir 1 prise de courant 2P+T 16A étanche par ensemble sanitaire											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACP04	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	4
Désignation local	PC sécurité				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail ergonomique pour intégration des terminaux de gestion des équipements de sécurité et sureté du site (vidéosurveillance, SSI, UGIS, intrusion, interphonie, etc.) - Intégration des centrales de gestion des installations de sécurité sureté (centrale SSI, serveurs vidéo, anti-intrusion, etc.) - Intégration report des commandes techniques principales (GTC pour chauffage, éclairage, ventilation, etc.)
Hors champ d'application	- Fauteuil agent PC sécurité

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	OUI	CT / ERP	CT
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie			Structure			
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique			Surcharges	Hauteur libre	HSP	
OUI	/	OUI	19°C	25°C	/	25 m3/h/pers			500 kg/m²	/	2,5m	
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
Secon d jour	300 lux	400 lux	/		OUI	2 PB		Selon équipements		/	/	OUI
Vitrage sans tain sur hall entrée RJ45 selon équipements du local 1 ligne téléphonique pompiers directe												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						40						

Code pôle	ACP05	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	5
Désignation local	Guichets				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Guichet de vente sécurisé avec vitre de séparation blindée, interphone, passe-document adapté pour paiement et remise des billets. Stores intérieur pour occultation complète des baies vitrées blindée - Système de billetterie : caisse, TPE, serveur de gestion et poste informatique pour gestion du back-office
Hors champ d'application	- Fauteuil agent guichet

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	OUI	CT / ERP	CT
Sol	Souple type U4-P3-E2-C2	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Suret� passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie			Structure			
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	300 lux	400 lux	OUI		OUI	3 PB		Selon équipements		/	/	/
Vitrage blindé 1 prise de courant ménage tous les 10ml												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						

Code pôle	ACP06	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	6
Désignation local	Local coffre				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Armoire forte blindée scellée au sol, Norme Européenne EN 1143-1. Classe 3.
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	OUI	CT / ERP	CT
Sol	Souple type U4-P3-E2-C2	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
/	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h		/	/	800 kg/m ²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	250 lux		/		OUI	/		/		/	/	/
1 prise de courant ménage												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						

Code pôle	ACS01	Pôle	ESPACES SPORTIFS	N° FICHE	7
Désignation local	Hall entrée des sportifs				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Banque d'accueil pour 1 poste d'accueil intégrant rangements, présentoirs - Supports pour informations intégrés au parti architectural - Signalétique fixe et dynamique permettant une information du programme des manifestations à venir, des horaires des manifestations de l'événement en cours, etc.
Hors champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Fauteuil agent guichet

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture et traitement acoustique	CA	Aux accès entre espaces publics et autres espaces (personnel, organisateur, sportifs, etc.)	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Selon parti architectural	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme Vitrages avec protection contre l'effraction		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	0,5 Vol/h	/	/	500 kg/m²	/	Selon parti archi
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	250 lux	400 lux (banque)	/		OUI	Pour signalétique dynamique	Pour signalétique dynamique		OUI	/	/
1 prise de courant ménage tous les 10ml											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
1,2						38					

Code pôle	ACS02	Pôle	ESPACES SPORTIFS	N° FICHE	8
Désignation local	Vestiaires Joueurs				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bancs et patères, casiers individuels verrouillables par cadenas - Lavabos avec commande temporisée, miroirs, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, sèche cheveux type collectivité, douche, pomme de douche, équipement PMR pour douche.
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques	Traitement acoustique	Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	22°C	/	/	25 m3/h/pers		OUI	OUI	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/		/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	ACS03	Pôle	ESPACES SPORTIFS	N° FICHE	9
Désignation local	Vestiaires arbitres et/ou juges				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bancs et patères, casiers individuels verrouillables par cadenas - Lavabos avec commande temporisée, miroirs, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, sèche cheveux type collectivité, douche, pomme de douche, équipement PMR pour douche.
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	22°C	/	/	25 m3/h/pers	OUI	OUI	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACS04	Pôle	ESPACES SPORTIFS	N° FICHE	10
Désignation local	Vestiaires ramasseurs Supprimé				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	— Bancs et patères, casiers individuels verrouillables par cadenas — Lavabos avec commande temporisée, miroirs, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, sèche-cheveux type collectivité, douche, pomme de douche, équipement PMR pour douche.
Hors champ d'application	—

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EG	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	22°C	/	/	25 m3/h/pers	O U	OUI	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACS05	Pôle	ESPACES SPORTIFS	N° FICHE	11
Désignation local	Sanitaires Joueurs				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	Extraction suivant règlement sanitaire départemental	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
Eclairage ponctuel lavabo/miroir 1 prise de courant 2P+T 16A étanche par ensemble sanitaire											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACS06	Pôle	ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	N° FICHE	12
Désignation local	Infirmierie Supprimé				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	— Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	— Brancard, table de soin, armoire premier secours, bureau, fauteuil

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers	O UI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filter / Occultation	PC	VDI	Forces divers	Sono	TV	Interphonie		
NON	300 lux	/	/	OUI	1 PB	/	/	/	/		
1 prises de courant 2P+T 16A pour le ménage											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACS07	Pôle	ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	N° FICHE	13
Désignation local	Kiné / Poste de secours				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Point d'eau
Hors champ d'application	Selon configuration - Tables de massage, bureau, chaises, armoire rangement - Brancard, table de soin, armoire premier secours, bureau, fauteuil

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	300 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prises de courant 2P+T 16A pour le ménage											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ACS08	Pôle	ESPACE MEDICAL ET ANTI-DOPAGE	N° FICHE	14
Désignation local	Local infirmerie / anti-dopage				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abatants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	- Bureau, table et chaise, armoire réfrigérée - Table de soin, armoire premier secours,

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable - Faïence toute hauteur dans WC	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Suret� passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie			Structure			
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	300 lux	/	/		OUI	1 PB		/		/	/	/
1 prise de courant ménage pour le local												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	ACS09	Pôle	ESPACES MEDIAS	N° FICHE	15
Désignation local	Accueil médias Supprimé				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	—
Hors champ d'application	— Tables chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	+	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	+	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	+	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	+	19°C	27°C <7°C / extérieur	+	25 m3/h/pers		+	+	500 kg/m²	+	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	300 lux	+	+		OUI	1-PB		+		+	+	+
1 prise de courant ménage tous les 5m												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	ACS10	Pôle	ESPACES MEDIAS	N° FICHE	16
Désignation local	Salle de rédaction Supprimé				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> — Placards intégrés — Equipement audiovisuel et installations associées. — Couverture par réseau wifi. — Panneaux muraux pour informations et communications intégrés.
Hors champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> — Tables et chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques	Traitement acoustique	Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C ≤7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sone	TV	Interphonie
OUI	300 à 400 lux gradable	/	OUI		OUI	6-PB		/		OUI	OUI	/
1 prise de courant ménage tous les 10m / Couverture Wifi												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	SMS01		Pôle	AIRE D'EVOLUTION		N° FICHE	17					
Désignation local	Aire d'évolution, banc de touche et zone mixte											
MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES												
Dans champ d'application			<ul style="list-style-type: none"> - Equipements sportifs (Paniers de baskets, poteaux et filets de volley, cages de handball) fixes comme démontables. Rideau de séparation - Marquage au sol selon norme NFEN 14904 C4 avec marquage multisports (volley, hand, basket, badminton) - Système de sonorisation, Ecrans d'affichages de l'heure et des scores - Panneaux d'information en bord de terrain 									
Hors champ d'application			- Matériel sportif (ballons, tapis, cibles)									
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES			SURETE				REGLEMENTAIRE					
Mur	Revêtement lisse et lessivable		CA	/		CT / ERP	ERP					
Sol	Sol sportif spécialisé et adapté. Résistance aux engins de maintenance de la salle		Intrusion	/		Catégorie ERP						
Plafond	Selon parti architectural Acoustique et résistant aux chocs		Vidéosurveillance	/		Accessibilité	Tous handicaps					
Remarques	Installations techniques accessibles facilement Résistantes aux chocs (ballon)		Sureté passive	/								
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	16°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h par sportif + 18m3/h par spectateur		/	/	600kg/m ² *	9m	/
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	300 à 1000 lux	/	/		OUI	/		Selon équipement		OUI	/	/
Plusieurs niveaux d'éclairage selon réglementation fédérations sportives Eclairage non éblouissant 1 prise de courant ménage tous les 20ml * Surcharges exploitation à définir selon configuration d'usage de la salle (sports collectifs, boxe, gymnastique artistique, etc.)												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
Cf. réglementation gymnase						Cf. réglementation gymnase						

Code pôle	SMS04	Pôle	AIRE D'EVOLUTION	N° FICHE	18
Désignation local	Bureau des Organiseurs				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Placards intégrés, commandes pour gestion technique de la salle (Eclairage, traitement d'air, chauffage, affichage, sonorisation)
Hors champ d'application	- Bureaux, tables et chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques	Traitement acoustique	Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	300 lux	400 lux	Vitrage vers aire d'évolution		OUI	2 PB		/		OUI	/	/
Vitrage résistant ballon 1 prise de courant ménage tous les 10ml												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	SMS05	Pôle	AIRE D'EVOLUTION	N° FICHE	19
Désignation local	Salle de réunion				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Placards intégrés - Equipements audiovisuels - Couverture par réseau wifi - Panneaux muraux pour informations et communications intégrés
Hors champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Bureaux, tables et chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques	Traitement acoustique	Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	300 à 400 lux gradable	/	OUI		OUI	6 PB		/		OUI	OUI	/
1 prise de courant ménage tous les 10m/Couverture Wifi												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	SMS06	Pôle	STOCKAGE	N° FICHE	20
Désignation local	Stockage équipements sportifs				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Grillage de séparation de stockage - Point d'eau
Hors champ d'application	- Rayonnage et armoires adaptés aux équipements à stocker

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Suret� passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
NON	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h	OUI	OUI	800 kg/m ²	3m	/
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS07	Pôle	STOCKAGE	N° FICHE	21
Désignation local	Engins entretien				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	-
Hors champ d'application	- Nacelle élévatrice

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
NON	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h	/	/	1000 kg/m ²	3m	/
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local Prise de courant 32A pour nacelle si électrique											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS08	Pôle	STOCKAGE	N° FICHE	22
Désignation local	Stockage maintenance				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	-
Hors champ d'application	- Rayonnage et armoires adaptés aux équipements à stocker

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
NON	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h	/	/	1000 kg/m ²	3m	/
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS09	Pôle	ESPACES DU PUBLIC	N° FICHE	23
Désignation local	Gradins public				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Sièges courant et siège confort VIP, plateforme pour caméras TV
Hors champ d'application	

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	/	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C ressenti	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/	/
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI					OUI	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche tous les 10 ml												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
/						/						

Code pôle	SMS10	Pôle	ESPACES DU PUBLIC	N° FICHE	24
Désignation local	Gradins médias				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Sièges confort avec putpitre médias
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	/	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C ressenti	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers	/	/	500 kg/m²	/	/
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI				OUI	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche tous les 10 ml											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS11	Pôle	STADE COUVERT	N° FICHE	25
Désignation local	Sanitaires publics				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	Extraction suivant règlement sanitaire départemental	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	NON	/		/	/	/
Eclairage ponctuel lavabo/miroir 1 prise de courant 2P+T 16A étanche par ensemble sanitaire											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	SMS13	Pôle	STADE COUVERT	N° FICHE	26
Désignation local	Snack-buvette				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Linéaire de comptoir pour le service avec éviers inox encastrés et rangements fermables à clé sous plan de travail, - Prises électriques sur plan de travail pour branchement équipements divers - Panneaux et signalétique pour repérer les buvettes, affiche des prix, etc. - Adapté service aux PMR avec module bas
Hors champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Réfrigérateur, congélateur, TPE et caisse

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques	Traitement acoustique	Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	25 m3/h/pers	OUI	OUI	500 kg/m²	/	3m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation	PC	VDI	Forces divers	Sono		TV	Interphonie	
OUI (si possible)	200 lux	/	/	OUI	1 RJ45	/	/		/	/	
Prises de courant le long du comptoir tous les ml											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS14	Pôle	HOSPITALITES	N° FICHE	27
Désignation local	Hall d'entrée salon réception				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Banque d'accueil pour 1 poste. Fonction vestiaire avec rangement pour matériel numérotation des effets personnels. Accès vers local vestiaire avec portant et cintres.
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture et traitement acoustique	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Selon parti architectural	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	0,5 Vol/h		/	/	500 kg/m²	/	Selon parti archi
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	250 lux	/	Vitrages avec confort thermique et visuel		OUI	1 PB		/		OUI	/	/
1 prise de courant ménage pour le local												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
1,2						38						

Code pôle	SMS15	Pôle	HOSPITALITES	N° FICHE	28
Désignation local	Salon de réception-Espaces partenaires				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Comptoir type bar avec zone accessible aux PMR et espace pour caisse, - Rangements fermables à clé sous plan de travail, - Eviers, armoires frigorifiques positive et négative, - Mobilier tout en inox.
Hors champ d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Caisse, TPE

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture et traitement acoustique	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Selon parti architectural	Vidéosurveillance	OUI	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Suret� passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		OUI	OUI	500 kg/m²	/	Selon parti archi 3m mini
Eclairage				Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
	300 à 400 lux gradable	/	/		OUI	/		Selon équipements		OUI	OUI	/
1 prise de courant ménage tous les 10m1Couverture Wifi												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						

Code pôle	SMS16	Pôle	ACCUEIL DU PUBLIC	N° FICHE	29
Désignation local	Sanitaires publics				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	Extraction suivant règlement sanitaire départemental	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
Eclairage ponctuel lavabo/miroir 1 prise de courant 2P+T 16A étanche par ensemble sanitaire											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	SMS17	Pôle	HOSPITALITES	N° FICHE	30
Désignation local	Stockage salle de réception				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Rayonnage et barrière de séparation de stockage
Hors champ d'application	- Rayonnage et armoires adaptés aux équipements à stocker

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
NON	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h	/	/	800 kg/m ²	3m	/
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche tous les 5 ml											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	SMS18	Pôle	HOSPITALITES	N° FICHE	31
Désignation local	Office				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Zone aménagée pour remise en température pour le traiteur avec évier, plan de travail, placard bas + prises électriques avec puissance suffisante pour branchement des appareils
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	DUR U4-P3-E3-C3. Antidérapant.	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	19°C	/	/	25 m3/h/pers	OUI	OUI	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	250 lux	/	/		OUI	/	Selon équipements		/	/	/
PC sur plan de travail. Prises étanches											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
1,2						40					

Code pôle	SSP01		Pôle	SALLE DE SPORT POLYVALENTE		N° FICHE	32						
Désignation local	Salles polyvalente multi-sports												
MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES													
Dans champ d'application			<p>— Cloison mobile acoustique renforcée pour scinder la salle en quatre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miroirs toute hauteur, barre de danse - Placards pour rangement matériel - Système d'occultation et de graduation de lumière - Estrade - Equipements audiovisuels - Climatisation indépendante - Panneaux d'affichage information 										
Hors champ d'application			-										
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES				SURETE				REGLEMENTAIRE					
Mur	Peinture lessivable Traitement acoustique		CA	/		CT / ERP	ERP						
Sol	Sol type PVC adapté pratique multi activité		Intrusion	/		Catégorie ERP							
Plafond	Faux plafonds acoustique		Vidéosurveillance	/		Accessibilité	Tous handicaps						
Remarques	Traitement acoustique		Suret� passive	Serrure sur organigramme									
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES													
Thermique						Plomberie		Structure					
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre		HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	500 kg/m²	/		2,5m
Eclairage					Courants forts				Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono		TV	Interphonie
NON	400 lux gradable	/	OUI		OUI	4 PB répartis		Selon équipements		OUI		/	/
Occultation complète pour relaxation													
Alimentation pour sonorisation adaptée et modulable Gestion sono selon modularité													
Acoustique													
Tr						NR (dBA)							
0,8						35							

Code pôle	SSP02		Pôle	SALLE DE SPORT POLYVALENTE		N° FICHE	32bis				
Désignation local	Salle de musculation										
MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES											
Dans champ d'application			<ul style="list-style-type: none"> - Miroirs toute hauteur - Système d'occultation et de graduation de lumière - Equipements audiovisuels - Climatisation indépendante - Panneaux d'affichage information 								
Hors champ d'application			- Appareillage de musculation								
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES			SURETE				REGLEMENTAIRE				
Mur	Peinture lessivable Traitement acoustique		CA	/		CT / ERP	ERP				
Sol	Sol type PVC adapté pratique multi activité		Intrusion	/		Catégorie ERP					
Plafond	Faux plafonds acoustique		Vidéosurveillance	/		Accessibilité	Tous handicaps				
Remarques	Traitement acoustique		Sureté passive	Serrure sur organigramme							
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique						Plomberie		Structure			
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers	/	/	1000 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	400 lux gradable	/	OUI		OUI	/	Selon équipements		OUI	/	/
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	SSP03	Pôle	SALLE DE SPORT POLYVALENTE	N° FICHE	33
Désignation local	Stockage				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Grillage de séparation de stockage
Hors champ d'application	- Rayonnage et armoires adaptés aux équipements à stocker

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lissé haute dureté avec traitement ou peinture anti-poussières résine ou autre	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
NON	/	/	/	/	/	0,5 Vol / h	/	/	800 kg/m ²	3m	/
Eclairage					Courants forts			Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	ADM01	Pôle	DIRECTION	N° FICHE	34
Désignation local	Bureau de passage				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Armoires intégrées
Hors champ d'application	- Bureau, tables et chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	CT
Sol	Souple type U4-P3-E2-C2	Intrusion	/	Catégorie ERP	/
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	300 lux	400 lux	/		OUI	2 PB		/		/	/	OUI
1 prises de courant 2P+T 16A ménage Combiné interphonie												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	ADM02	Pôle	LOCAUX DU PERSONNEL	N° FICHE	35
Désignation local	Vestiaires				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bancs et patères, casiers individuels verrouillables par cadenas
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	CT
Sol	DUR type U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	22°C	/	/	25 m3/h/pers		/	/	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/		/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
0,8						35						

Code pôle	ADM03	Pôle	LOCAUX DU PERSONNEL	N° FICHE	36
Désignation local	Sanitaires				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Bloc WC suspendu, distributeurs de papier hygiénique, essuie-mains ou sèche-mains électrique, traitement olfactif, poubelles hygiéniques dans équipement intégré, abattants, chasse d'eau économique encastrée, lavabos, miroir
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Faïence toute hauteur ou autre revêtement (carreaux de verre, ...)	CA	/	CT / ERP	CT
Sol	DUR U4-P3-E3-C3	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond hydrofuge	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	/		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	16°C	/	/	Extraction suivant règlement sanitaire départemental	OUI	OUI	250 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI	Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	200 lux	/	/		OUI	/	/		/	/	/
Eclairage ponctuel lavabo/miroir 1 prise de courant 2P+T 16A étanche par ensemble sanitaire											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
0,8						35					

Code pôle	ADM04	Pôle	LOCAUX DU PERSONNEL	N° FICHE	37
Désignation local	Local restauration				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Kitchenette avec évier, plan de travail équipé de prise de courant, crédance inox ou faïence, placard rangement, emplacement pour réfrigérateur
Hors champ d'application	- Tables et chaises

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture lessivable	CA	/	CT / ERP	CT
Sol	Souple type U4-P3-E2-C2	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Faux plafond	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES													
Thermique						Plomberie		Structure					
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP	
OUI	Au choix des concepteurs	/	19°C	27°C <5°C / 7°C / extérieur	/	25 m3/h/pers		/	/	250 kg/m²	/	2,5m	
Eclairage						Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation			PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
OUI	300 lux	/	/			OUI	/		/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A tous le 5 ml + prises kitchenette													
Acoustique													
Tr						NR (dBA)							
0,8						35							

Code pôle	ADM05	Pôle	ENTRETIEN MAINTENANCE	N° FICHE	38
Désignation local	Ateliers				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	-
Hors champ d'application	- Tables, chaises, établi, rayonnage de stockage

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	CT
Sol	Béton lisse	Intrusion	OUI	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Suret� passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES											
Thermique							Plomberie		Structure		
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique	EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
OUI	/	/	19°C	/	/	25 m3/h/pers	/	/	500 kg/m²	/	2,5m
Eclairage				Courants forts				Courants faibles			
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation	PC	VDI	Forces divers	Sono		TV	Interphonie	
OUI	200 lux	/	/	OUI	1 PB	Selon équipements ateliers	/		/	/	
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local											
Acoustique											
Tr						NR (dBA)					
/						/					

Code pôle	ADM06	Pôle	ENTRETIEN MAINTENANCE	N° FICHE	39
Désignation local	Locaux ménage				

MOBILIER ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	
Dans champ d'application	- Permettra le stockage des chariots de nettoyage, des produits d'entretien, des consommables (savon, papier toilette, essuie moins, etc.) dans des rangements intégrés - Point d'eau
Hors champ d'application	-

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES		SURETE		REGLEMENTAIRE	
Mur	Peinture	CA	/	CT / ERP	ERP
Sol	Béton lisse	Intrusion	/	Catégorie ERP	
Plafond	Peinture	Vidéosurveillance	/	Accessibilité	Tous handicaps
Remarques		Sureté passive	Serrure sur organigramme		

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES												
Thermique						Plomberie		Structure				
Chauf.	Rafr.	Clim.	°C hiv	°C été	Hygro	Air hygiénique		EC	EF	Surcharges	Hauteur libre	HSP
/	/	/	/	/	/	0,5 vol / h		OUI	OUI	250 à 800kg / m ²	/	2,5m
Eclairage					Courants forts			Courants faibles				
Naturel	Artificiel	Ponct.	Filtre / Occultation		PC	VDI		Forces divers		Sono	TV	Interphonie
NON	150 lux	/	/		OUI	/		/		/	/	/
1 prise de courant 2P+T 16A étanche par local Prise de courant 32A pour local engin de nettoyage												
Acoustique												
Tr						NR (dBA)						
/						/						